



Solveig Munk (EL), Formand for Teknisk Udvalg

26. februar 2024
Side 1 af 3

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten vedr. asbest i gulve på rådhuset

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

På baggrund af artikel i Din Avis Aarhus om forekomster af asbest i og under gulvet i høj fløj på rådhuset har Enhedslisten v/ Solveig Munk sendt en 10-dages forespørgsel.

Nedenstående følger Teknik og Miljø svar på de stillede spørgsmål.

Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8100 Aarhus C

Telefon: 89 10 20 00

Spørgsmål 1

Hvad har undersøgelserne resulteret i?

Direkte e-mail:
post@mtm.aarhus.dk

Svar:

Teknik og Miljø har på baggrund af iværksatte undersøgelser i forbindelse med et forberedende arbejde forud for et renoveringsprojekt fundet asbest to steder ved altaner i højfløj. Jævnfør bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljø er vinylgulv, lim og puds, håndteret og bortskaffet.

www.aarhus.dk

Spørgsmål 2

Hvilken type(r) asbest er der fundet?

Svar:

Der er fundet Chrysotil i 3 prøver og Anthofyllit/Tremolit i 1 prøve.

Spørgsmål 3

Er der sammenfald med typerne i de "uforklarlige fund" af "sjældne" asbesttyper i rådhuskælderen? De "uforklarlige" fund i kælderen fremgår af rapport fra firmaet DGE fremlagt af rådmanden i Teknisk Udvalg.

Svar:

De fundne asbesttyper er meget forventelige og helt normale. Hvid asbest (chrysotil) er den mest anvendte type asbest i Danmark, og den har været anvendt i mange forskellige produkter. I pulverformige isoleringer, f.eks. kiselgur omkring rør, blev der primært anvendt brun asbest (amosit). I klæbemidler blev der ofte anvendt blå asbest (anthofyllit). Anthofyllit/Tremolit ses ofte i mørtelpuds/fliseklæber.

**Spørgsmål 4**

Hvor er asbesten under / i vinylen i høj fløj lokaliseret? Er det samme type asbest i lim, vinyl, puds, beton m.v.

26-02-2024

Side 2 af 3

Svar:

Der er udelukkende fundet asbest på øverste etage i sidste meter af gulvet ud mod altanen. Der har formentlig tidligere været en vandskade omkring altandøren, hvilket har resulteret i at vinylgulvet på et tidspunkt er blevet lappet lokalt med et stykke vinyl, som har indeholdt asbest.

Spørgsmål 5

Hvornår iværksættes asbestreoveringen af vinylgulve i høj fløj?

Svar:

Dette er der endnu ikke taget stilling til. Information herom vil blive meddelt på AarhusIntra.

Spørgsmål 6

Hvor længe tænkes det at vare?

Svar:

Dette er endnu ikke afklaret. Information herom vil blive meddelt på AarhusIntra når den foreligger.

Spørgsmål 7

Hvorledes vil der blive afdækket i det åbne trapperum?

Svar:

Dette er endnu ikke afklaret. Information herom vil ligeledes meddeles på AarhusIntra.

Spørgsmål 8

Hvilke retningslinjer vil der blive fulgt?

Svar:

Alle gældende retningslinjer vil blive fulgt, ligesom ved alle andre sager, hvor miljøfarlige stoffer opdages.

Spørgsmål 9

Hvilke firmaer vil forestå opgaven med asbestrensningen og med rådgivningen?

Svar:

Dette er endnu ikke afklaret.

**Spørgsmål 10**

Er asbestarbejdet sendt i udbud og hvad kommer det til at koste?

26-02-2024

Side 3 af 3

Svar:

Der er endnu ikke udsendt et udbud, og de økonomiske konsekvenser er ikke afklaret.

Spørgsmål 11

Hvordan er arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk og MED udvalg inddraget?

Svar:

Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk og MED udvalg vil inddrages, hvor det bliver relevant.

Spørgsmål 12

Hvordan holdes vi som ansatte og brugere af rådhuset orienteret under arbejdet og hvor kan vi få svar på spørgsmål?

Svar:

Så snart der foreligger mere information om projektet samt kontaktpersoner, vil dette meddeles på AarhusIntra.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bang
Rådmand

/

Henrik Seiding
Direktør