



Vand
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Thomas Berg
Floral Villas - H6, 18
TSO Wo road, TSO Wo Hang
Saikung N.T, Hong Kong

16. juli 2025
Side 1 af 4

**Midlertidig udledning af oppumpet grundvand, Ryvangs Alle 32, Ris-
skov, matr. Nr. 151ac, Vejlbj By, Risskov**

Der er ansøgt om midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand
til Aarhus Bugt i forbindelse med etablering af pumpebrønde.

Tilladelse og vilkår fremgår af side 2.

Teknik og Miljø
By og Natur
Aarhus Kommune

Med venlig hilsen
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Annemette Sørensen
Sagsbehandler

Sidsel Grabow Olesen
Miljøingeniør

Vand
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Direkte telefon: 41 85 59 19

Sag: GEO-2025-004522
Dokumentnummer:
14957240

Sagsbehandler:
Annemette Sørensen

Bilag: Oversigtskort

Annonceres den 17. juli 2025
Klagefristen udløber den 14. august 2025
Søgsmålsfristen udløber den 17. januar 2026



1. Udledningstilladelse

Der meddeles hermed tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand fra Ryvangs Alle 32, matr.nr. 151ac, Vejlbj By, Risskov til:

- Århus Bugt via pumpe slang

Tilladelsen meddeles i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1093 af 11/10/ 2024), kapitel 6 i spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 866 af 20/6/ 2025).

16. juli 2025
Side 2 af 4

1.1 Vilkår

1. Der må som ansøgt udledes oppumpet grundvand i en periode på maksimalt 15 dage i perioden 18. august til 14. september 2025 og der udledes til Århus Bugt via pumpeledning, se bilag 1.
2. Der skal sænkes grundvand fra 2 udgravninger og sænkningerne må ikke foregå samtidigt.
3. Der må ikke graves i diget ved overførsel af pumpeledningen og ledningen skal være fastgjort og permanent dykket ved udløbspunktet (se bilag 1).
4. Der må maksimalt afledes en total vandmængde på 10.800 m³, svarende til maks. 30 m³/time (8 l/s).
5. Det afledte vand må ikke give anledning til misfarvning, oliefilm eller andre uæstetiske forhold i tilslutnings- eller udløbspunktet.
6. Opstart og afslutning af udledning af oppumpet grundvand skal anmeldes til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (klimaogvand@mtm.aarhus.dk). Præcis dato for opstart anmeldes umiddelbart inden opstart af udledningen.
7. Forlængelse af udledning udover den ansøgte periode skal på forhånd godkendes af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø.

2. Forhold til anden lovgivning

2.1. Byggeloven

Ansvar for gennemførelsen af grundvandssænkningen ligger hos ansøger, der dermed også har ansvaret for at sikre, at grundvandssænkningen ikke medfører sætningsskader på omkringliggende bygninger og anlæg, jf. Byggelovens § 12¹.

Ansøger har vurderet en sænkingsradius op til 10 meter og, at det samlet set er forsvarligt at udføre den planlagte grundvandssænkning i forhold til byggelovens §12.

2.2. Vandforsyningsloven

For oppumpningen gælder at:

- der ikke findes vandindvindingsanlæg inden for 300 meter fra lokaliteten
- den er af mindre end 2 års varighed
- der samlet set forventes oppumpet max. 10.800 m³ vand

¹ Byggeloven, Lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14/10/2010



På denne baggrund kræver bortledningen af grundvandet ikke tilladelse, jf. vandforsyningsloven § 26 stk. 2.

2.3 Miljøvurderingsloven

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens² bilag 2 pkt. 10m) "Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand" og er dermed screeningspligtigt. Det er Aarhus Kommunes vurdering at den midlertidige grundvandssænkning kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport jf. miljøvurderingslovens § 21.

16. juli 2025
Side 3 af 4

2.4. Natura 2000-områder / habitatdirektivets bilag IV

Den ansøgte afledning vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områder og det vurderes heller ikke at påvirke bilag IV arter i området (marsvin i Århus Bugt) Nærmeste Natura 2000-område er Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker (Nr. 234), der ligger ca. 10 km syd for udledningspunktet.

3. Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: Ansøger, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98. Afgørelsen kan endvidere påklages af landsdækkende foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100, samt lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen, jf. lovens § 100.

En eventuel klage skal sendes elektronisk til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, via Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest 4 uger efter tilladelsesdato, jf. miljøbeskyttelseslovens § 93.

Klagegebyr og oplysninger om Klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk), herunder undtagelsesreglerne for ikke at benytte Klageportalen.

Hvis der modtages klager inden for klagefristen, får ansøger straks besked, hvorefter Teknik og Miljø vurderer, om afgørelsen skal fastholdes, eller om sagen skal genoptages. Hvis sagen genoptages, informeres sagens parter herom.

Hvis afgørelsen fastholdes, fremsender Teknik og Miljø klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3 uger efter klagefristens udløb, sammen med en udtalelse til sagen og de anførte klagepunkter. Udtalelsen sendes samtidig i kopi til de involverede parter, der har mulighed for at afgive yderligere bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3 uger efter at de har modtaget udtalelsen fra myndigheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 94.

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø-

² Bekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).



og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse.

Baggrund, miljøteknisk redegørelse

4. Ansøgning

Entreprenør René Mathiassen a/s har i juni 2025 på vegne af grundejer ansøgt om tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Århusbugten via en pumpeledning. Grundvandssænkningen skal ske i forbindelse med etablering af nye pumpebrønde ved Ryvangs Alle 32, se bilag 1.

16. juli 2025
Side 4 af 4

5. Projektoplysninger

Ansøgt projekt

I forbindelse med etablering af pumpebrøndene er der behov for at sænke grundvandet 2 steder på matriklen. Der etableres sugespidsanlæg og der forventes at skulle udledes oppumpet grundvand over en periode på 4 uger og der ansøges om en samlet udledning fra opgravningerne på maksimalt 10.800 m³ og et maksimalt flow på 8 l/s.

Det oppumpede grundvand pumpes til Århus Bugt via en pumpeledning som vist i bilag 1.

6. Aarhus Kommune, Teknik og Miljøs bemærkninger

Udledning til Århus Bugt

Den midlertidige udledning af oppumpet grundvand vurderes ikke at bidrage til en forringelse af målopfyldelse i Århus Bugt, eller nedstrøms recipienter. Den ansøgte udledning vurderes heller ikke at påvirke Natura 2000-områder som beskrevet ovenfor.

Den ansøgte vandmængde er et udtryk for sugespidsanlæggets maksimale pumpekapacitet og derfor et groft overslag over reelle vandmængder.

Sænkningstragt

Ansøger vurderer, at der er maksimalt 10 meters sænkningstragt og at der ikke er en væsentlig risiko for skader på omkringliggende bygninger. Nærmeste bygning, Ryvangs Alle 31, ligger ca. 20 meter øst for den ene opgravning og Flakvej 35 ligger ca. 30 meter vest for den anden opgravning. Ansøger er bekendt med at det er ansøgers ansvar, at grundvandssænkningen ikke medfører sætningsskader på omkringliggende bygninger og anlæg.

Jordforurening

Der er ikke kortlagt jordforurening indenfor 200 meter fra udgravningerne og da sænkningstrakten er lille og grundvandssænkningen foregår over meget kort tid vurderes ikke risiko for mobilisering af forureninger.

Underretning om afgørelsen

Ud over ansøger (afgørelsens adressater) er følgende underrettet:

René Mathiassen a/s v/ Brian Pedersen: brian@rene-mathiassen.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk

Danmarks Fiskeriforening: (mail@dkfisk.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund: (post@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Naturfredningsforening: (dn@dn.dk)

Friluftsrådet: (fr@friluftsradet.dk)

Bilag 1



Ryvangs Alle

Her graves og sænkes grundvandet

Der foretages kun grundvandssænkning fra én opgravning ad gangen

Her graves og sænkes grundvandet

Rampe etableres

Pumpeledning

Nedgraves

Afspærring etableres med entreprenør info