



Sundhed og Omsorg besvarelse af 10-dages forespørgsel fra S vedr. dispensation for brandsikkerhed

25. september 2018
Side 1 af 2

Sundhed og Omsorg har modtaget 10-dages forespørgsel fra Ango Winther og Lone Hindø, Socialdemokratiet. Forespørgslen omhandler brandsikkerhed på plejehjemmene i Aarhus kommune med følgende spørgsmål:

- Har Sundhed og Omsorg på noget tidspunkt ansøgt om dispensation?
- I bekræftende fald med hvilket resultat?

SUNDHED OG OMSORG

Økonomi
Aarhus Kommune

Svar:

Da der hverken i Sundhed og Omsorgs bygningsafdeling, hos Bygningsmyndigheden i Teknik og Miljø eller hos Østjyllands Brandvæsen er ført systematiske lister over dispensationer, kan svaret alene findes ved at gennemgå byggesagsarkivet adresse for adresse. Dette er et tidskrævende arbejde, som ikke er muligt at honorere indenfor 10-dages fristen af nærværende henvendelse.

Bygningsafdelingen
Søren Frichs Vej 36G
8230 Åbyhøj

Mobil: 41 85 95 00

Direkte e-mail:
wema@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sagsbehandler:
Marianne Weberg

Ved telefonisk kontakt med forslagsstiller er det aftalt, at Sundhed og Omsorg i forbindelse med nærværende henvendelse fokuserer på de plejehjem, som har den laveste sikkerhed ved enten ikke at have fuldt ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmerings Anlæg med overførsel til brandvæsnet) eller sprinkleranlæg.

11 plejehjem og 2 specialplejehjem har enten ikke fuldt ABA-anlæg eller sprinkleranlæg:

Afdækningen viser at der IKKE er givet nogen dispensationer fra brandkrav om sprinkleranlæg. Årsagen til der ikke er sprinkleranlæg er:

- Ejendommen er opført inden krav om sprinkleranlæg trådte i kraft v. Bygningsreglement BR95, 1. april 1995, og der har ikke været foretaget ombygninger af en karakter, så der har været stillet krav om sprinkleranlæg.

eller

- Ejendommen er ikke omfattet af krav om sprinkleranlæg jf. BR95 og efterfølgende bygningsreglementer, da ejendommen er i 1 plan eller har soveafsniit, der tilsammen er mindre end 1000 m².

Afdækningen viser, at på det ene plejehjem, hvor der ikke er ABA-anlæg, er der etableret røgdetektorer i boligerne med direkte alarm til personalets kaldelanlæg. Ejendommen er opført i 1998 og er ikke omfattet af krav om ABA-anlæg grundet ejendommens sektionering.

På et enkelt plejehjem, blandt de undersøgte 13, er der sprinkleranlæg, hvor brandvæsnet har givet dispensation til, at det dækker 150 og 160 m² mere end det maksimalt tilladte på 2.000 m². Plejehjemmet har også automatiske



branddøre, og dispensationen medfører ikke ringere brandsikkerhed for beboerne. Brandvæsenet kalder det en *lille overskridelse*.

25. september 2018
Side 2 af 2

Bygningsafdelingen har samtidig igangsat en handleplan (se vedhæftede) der bl.a. omfatter, at:

- Byggesager for de resterende plejehjem gennemgås for at afdække om der foreligger dispensationer fra brandkrav.
- Bygningsafdelingen i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen gennemfører ekstraordinære brandtilsyn på alle plejehjemmene for at afdække, om der er behov for fysiske eller kulturbårne tiltag for at øge trygheden ift. brand.

Der er i uge 38 udsendt orienteringsskrivelse om handlingsplanen til forstanderne på plejehjemmene, som samtidig er opfordret til at forholde sig til eventuelle bekymringspunkter ift. brand.

Kærlig hilsen

Jette Skive
Rådmand

/

Hosea Dutschke
Direktør

Bilag 1: Handleplan vedr. brand

Bilag 2: Orienteringsmail til forstanderne

Bilag 3: Hyrdebrev til kommunerne.